BIOVAC®

HUSANLEGG

BRUKERINSTRUKS FOR BIOVAC® HUSANLEGG

GENERELT

Ditt Biovac husanlegg skal iht. serviceavtale ha tilsyn av sertifisert servicetekniker 2-3 ganger pr. år, avhengig av belastningng. Det er likevel viktig at eier/tilsynsansvarlig jevnlig kontrollerer at anlegget fungerer tilfredsstillende, og melder fra om evt. avvik som oppstår mellom servicebesøkene.

EGENKONTROLL

Følgende bør kontrolleres jevnlig:

- **Se:** Jevn bobløing i lufttank 1 og 2. Slamreturen går hvert 10.-15. minutt. Vannstand tilnærmet lik i alle tankene
- **Høre:** Dempet boblelyd fra lyddempere på begge luftetankene. Lyden forandres når slamreturen går. Vakuumvifte skal normalt ha lyd som en kjøleskapskompressor, og vil som regel ikke høres når lufterne går
- **Lukte:** Biovac renseanlegg er normalt luktfrie. All lukt i rommet hvor anlegget står kan være et tegn på feil. Utlufteren fra vakuumvifte vil ved normal drift ha en svak lukt av jord/sopp. Av og til litt krydderaktig
- **Føle:** Utløpsluften er varm (ca. 40° C). Kjenn på slangen. Viften er også varm, men mulig å berøre

Husanlegget skal være luftet via husets sanitæravlufting over tak, og skal derfor normalt ikke avgi lukt rundt anlegget.

Ved feil vil normalt ett eller flere av disse forholdene kunne registreres. Noter avvik før du tar kontakt med servicetekniker.

SIKKER BRUK

For å sikre god og stabil drift av anlegget, må følgende unngås i avløpet:

- Sanitetsbind/tamponger
- Bleier, vaskefiller og våtservietter
- Maling, terpentin, klorin, whitespirit
- Olje, bensin og sterke kjemikalier
- Kaffegrut
- Gjenstander som ikke løser seg opp i vann, derav matavfall og toalettpapir med mye lim.

Eier er ansvarlig for å påse at anlegget fungerer. Biovac har ansvar for å yte bistand, og eventuelt igangsette tiltak innen 24 timer etter at det er meldt inn til Biovac.

EGENKONTROLL RAPPORT

Dato	Merknad

VED ALARM ELLER ANNEN FEIL, BRUK VANN MED FORSIKTIGHET. TA KONTAKT MED LOKAL SERVICETEKNIKER:

Navn: .....

Telefon: .....

biovac®

– med tanke på fremtiden

Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 19, N-2016 Frogner
Tel: +47 63 86 64 60, E-post: kontakt@biovac.no, www.biovac.no