

Brukerinstruks

Haco koblingsskap

VERSJON: 01
DATO: 18.12.2020
FOR: Anleggseier

Revisjonsnummer	Revisjonsdato	Revidert av	Godkjent av

Instruksen gjelder for koblingsskap for Haco renseanlegg

Levert fra høsten 2019.

1. Beskrivelse

Skapet er produsert i glassfiber og er dermed vann og korrosjonsbestandig.

Tre pumper, tre alarmer og varmekabel (600W) kan kobles til skapet.
Kun en strømførende kabel frem til koblingsskapet. Det er plass til 5 stk. Ø50 mm trekkerør opp til skapet.

Dersom flere enheter er koblet til anlegget, kan eksterne alarmer benyttes slik at alle tilkoblede enheter får alarm.



Koblingsskap i trestativ



Ekstern alarm

2. Vedr. bruk

Sjekk at grønn lampe lyser – dette betyr at skapet har strøm.
Dersom rød lampe lyser betyr det alarm.

Åpne da døren til strømskapet og sjekk oversikten på skapdøren:

Nivåvarsler K1: <ul style="list-style-type: none">• Pumpekum slamavskiller	
Nivåvarsler K2: <ul style="list-style-type: none">• Inspeksjons/pumpe/resirkuleringskum	
Nivåvarsler K3: <ul style="list-style-type: none">• Støtbelaster/ tett tank	
Serienr.:	_____
Testet dato:	_____
Signatur:	_____
Biovac Environmental Technology AS - kontakt@biovac.no - www.biovac.no	

NB!

Skapet skal kun betjenes av instruert servicepersonell eller autorisert elektriker. Uautorisert personell skal kun åpne skapdøren for å sjekke status ved eventuell alarm.

Ved hjelp av denne oversikten, ser man hvor alarmen går.

- Nivåvarsler K1 – Betyr problemer med pumpen i slamavskilleren eller tetninger i dyser/spredesystem.
- Nivåvarsler K2 – Betyr problemer med pumpe i inspeksjons/pumpe/resirkuleringskum eller evt. tetninger/problem i utløpet.
- Nivåvarsler K3 – På anlegg med støtbelaster betyr det problemer med pumpen eller evt. problemer i forbindelse med utløp/pumpeledning til infiltrasjon
- Nivåvarsler K3 – Dersom denne gjelder tett tank, betyr det at denne tanken er full og tømning må bestilles.

Ved alarm som skyldes problemer med pumpe eller utløp kontaktes serviceansvarlig.